

**Перечень  
неисполненных судебных решений и предписаний в отношении МАОУ «ЗОШ»**

№ п/п	Наименование организации (МОУ, ГОУ)	Номер судебного решения, предписания	Дата вынесения судебного решения, предписания	Срок исполнения судебного решения, предписания	Вид нарушения	Принятые меры
6	МАОУ «Зарубинская основная школа»	Предписание №86\1\1	26.04.2021	01.05.2022	<p>Отсутствует подъезд для пожарных автомобилей к зданию дошкольных групп Здание дошкольных групп не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением не менее чем от двух пожарных гидрантов. Пищеблок не выделен противопожарными перегородками 1-го типа Прачечная не выделена противопожарными стенами 2-го типа Складское помещение имеет 5-ю степень огнестойкости, а не 2-ю Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности пристройки (складского помещения) к зданию дошкольных групп Отсутствует проезд для пожарных автомобилей к зданию Здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением не менее чем от 2-х пожарных гидрантов. Пищеблок в здании школы не выделен противопожарными перегородками 1-го типа Помещение столовой не имеет</p>	<p>Вопросы в проработке. Часть пунктов будет исполнена за счет проведения капитального ремонта (ПСД разработана, данные пункты учтены).</p>

№ п/п	Наименование организации (МОУ, ГОУ)	Номер судебного решения, предписания	Дата вынесения судебного решения, предписания	Срок исполнения судебного решения, предписания	Вид нарушения	Принятые меры
					<p>двух эвакуационных выходов  Деревянные конструкции сценической коробки в актовом зале не обработаны огнезащитным составом  Подвальное помещение не оборудовано эвакуационным освещением  В вестибюле здания школы для отделки стен и потолка применён отделочный материал с КПО более чем КМ0  В актовом зале здания школы для отделки стен и потолка применён отделочный материал с КПО более чем КМ1</p>	
7.	МАОУ «Зарубинская основная школа»	Дело №2-1096/2021	07.10.2021	07.10.2022	ОТСУТСТВИЕ НЕЗАВИСИМОГО РЕЗЕРВИРУЮЩЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ	Подача документов в суд на отсрочку исполнения.